



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pabianicach  
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12

Sekretariat/Dyrektor: tel. 42 215-27-76, fax: 42 215-27-76  
www.pis.lodz.pl/pabianice e-mail: pabianice@pis.lodz.pl

Pabianice, dnia 19.07.2019r.

**Komunikat Nr 1**  
**dotyczący braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w**  
**wodociągu publicznym w Czyżeminiu.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach po otrzymaniu w dniu 18.07.2019 r. sprawozdań laboratoryjnych z badań próbek wody z wodociągu publicznego w Czyżeminiu pobranych do badania w dniu 15.07.2019r. w ramach kontroli urzędowej **wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi korzystających z wodociągu zasilanego przez studnie w Czyżeminiu.**

Próbki wody nie spełniają wymagań parametrów mikrobiologicznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). **Woda nie może być wykorzystywana do przygotowywania potraw, mycia owoców, warzyw i do celów higienicznych jedynie do celów sanitarnych tj. do spłukiwania toalet.**

Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie - zarządca wodociągu w dniu 19.07.2019r. podjął działania naprawcze w celu doprowadzenia wody do właściwych parametrów polegające na przełączenie się na zaopatrzenie w wodę do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Dłutowie, płukaniu sieci wodociągu w Czyżeminiu oraz dezynfekcje wody w studni w Czyżeminiu.

**Komunikat dotyczy miejscowości:**

Czyżemin, Budy Dłutowskie, Leszczyny Duże, Borkowice.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Pabianicach  
*M. Sumińska*  
Małgorzata Sumińska



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

*wiepodlega*

POLSKA  
STULECIE DOSTRZECANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI