

Dłutów, dnia 26.09.2022 r.

Gmina Dłutów  
ul. Pabianicka 25  
95-081 Dłutów  
tel.: 44 634 05 21, 44 634 02 18  
e-mail: [dlutow@dlutow.pl](mailto:dlutow@dlutow.pl)  
<http://bip.dlutow.pl/>  
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Znak postępowania: IZP.271.12.2022

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ślądkowicach”.*

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią na pytanie zadane w dniu 26.09.2022 r. w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametrów zbiornika w zakresie jego wymiarów przy jednoczesnym zachowaniu warunków w zakresie objętości zbiornika 200m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów zbiornika w zakresie jego wymiarów pod warunkiem zachowania objętości zbiornika 200 m<sup>3</sup>.

**WÓJT GMINY DŁUTÓW**  
  
mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk