

Dłutów, dnia 24.11.2021 r.

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
tel.: 44 634 05 21, 44 634 02 18
e-mail: dlutow@dlutow.pl
<http://bip.dlutow.pl/>
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Znak postępowania: IZP.271.10.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającego progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych dla następujących zadań pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37” oraz „Adaptacja budynku w Hucie Dłutowskiej przy ul. Pabianickiej 37”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 284 ust. 1, 2 oraz 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje treść odpowiedzi na pytania zadane w dniu 22.11.2021 r. oraz 23.11.2021 r.:

Pytania zadane w dniu 22.11.2021 r.:

Pytanie 1:

W projekcie Instalacji elektrycznych brak rozmieszczenia gniazd teleinformatycznych. Czy należy wykonać instalację teleinformatyczną? Jeśli tak prosimy o określenie ilości i rozmieszczenia gniazd.

Odpowiedź:

Sieć komputerowa nie była w zakresie projektu termomodernizacji. Należy ją opracować i wykonać.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie projektu przyłącza gazowego ze względu na brak możliwości zweryfikowania dołączonego przedmiaru.

Odpowiedź:

Przyłącze gazowe należy wykonać od szafki zlokalizowanej w ogrodzeniu działki do budynku do zasilania kotła w kotłowni.

Pytanie 3:

Brak dokładnego zestawienia armatury potrzebnej do przeniesienia kotłowni. Na podstawie rys. S10 brak możliwości zweryfikowania rozbieżności.

Odpowiedź:

Jest to schemat technologiczny dlatego nie ma podanych opisów poszczególnych elementów armatury. Oznaczenia są wystarczające do stwierdzenia przyjętego przykładowego rozwiązania technologicznego kotłowni.

Pytanie 4:

W zestawieniu stolarki błędny wymiar okien O5 oraz O9, prosimy o korektę.

Odpowiedź:

Uzupełniono i poprawiono rys. - w załączeniu.

Pytanie 5:

Uzupełniono i poprawiono - rys. w załączeniu.

Odpowiedź:

Pytanie 6:

Prosimy o załączenie zestawienia stolarki przeznaczonej do renowacji/naprawy.

Odpowiedź:

Pozostała stolarka która nie podlega wymianie została zakwalifikowana do renowacji. Wymiary i schematy stolarki można odczytać z rysunków rzutów i elewacji.

Pytania zadane w dniu 23.11.2021 r.:

Pytanie 1:

Według załączonej dokumentacji rysunkowej oraz specyfikacji dźwigu znajdującej się w „załączniku nr 9 – dokumentacja projektowa cz. 2” należy wykonać szyb żelbetowy. Opis techniczny i zakres robót przewiduje natomiast budowę zewnętrznej windy zabudowanej szybem wykonanym ze szkła i aluminium. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju szyb należy wykonać.

Odpowiedź:

W projekcie zawarto rozwiązanie w oparciu o DTR wybranego dźwig i wytyczne producenta. Cześć żelbetowa szybu jest tylko na odcinku poniżej terenu, pozostała część nad gruntem wykonana jest w metalu i szkło i jest to warunek konieczny zgodnie z zaleceniami konserwatora. Wykonawca po wyborze dostawcy dźwigu powinien wykonać dokumentację zamienną w oparciu o wytyczne producenta dźwigu uwzględniając wytyczne zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zamawiający informuje, iż w związku z nie udzieleniem odpowiedzi w wyznaczonym terminie, dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XVII ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.12.2021 r.”


2. rozdziale XIX ust. 1 pkt 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/przesłać poprzez Platformę do dnia 29.11.2021 r. do godz. 10:00.”

3. rozdziale XIX ust. 2 pkt 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2021 o godzinie 11:00.”

WÓJT GMINY DŁUTÓW


mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk