

Dłutów, dnia 18.10.2016 r.

Urząd Gminy
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów

Techniczne warunki przyłączenia

Na podstawie wniosku złożonego dnia 14.10.2016 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie przez Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka 25.

Zakład Usług Komunalnych określa warunki techniczne dla wykonania sieci wodociągowej spinającej miejscowości Orzk i Drzewociny.

. Nieruchomość droga gminna.

- sieć wodociągowa PVC 110;
 - przewody przyłączeniowe PE- 160;
 - na projektowanym odcinku zastosować zasuwy typu „Hawle” z miękkim uszczelnieniem lub równorzędne + hydranty p.poż. podziemne „Jafar” z podwójnym zamknięciem zgodnie z przepisami p.poż.;
 - zastosować klucze z obudową i skrzynkami do zasuw typ ciężki;
 - w miejscowości Orzk i Drzewociny zastosować studnie szczelne wraz z reduktorem ciśnienia dwustronnym.
- na sieci zastosować zasuwy liniowe typu „Hawle” jak wyżej.**

Inne wymagania:

Zastosować armaturę z żeliwa sferoidalnego.

Przed oddaniem do użytku rurociąg (woda) przepłukać i zdezynfekować.

O zamierzonym terminie robót należy zawiadomić Zakład Usług komunalnych co najmniej 7 dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem należy przedstawić decyzję wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz organizację ruchu na wykonywanym odcinku.

Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po wykonaniu w/w prac obiekt należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych należy przekazać dla Zakładu Usług Komunalnych.

Dodatkowe zalecenia:

1. Projekt uzgodnić w ZUDP!;
2. uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
3. teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego;
4. skrzynki, zasuw, hydranty obetonować;
5. klucze, zasuw i nawiertki na stałe połączyć z trzpieniami i wyprowadzić je do poziomu terenu;
6. wejście w pas drogowy uzgodnić z zarządcą drogi;
7. przy włączeniu musi być obecny pracownik ZUK;
8. sieć oznaczyć taśmą lokalizacyjną i tabliczkami informacyjnymi;
9. prace przy wykonywaniu sieci prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną;
10. po wykonaniu sieci dokonać dezynfekcji i wykonać badanie wody bakteriologiczne i fizykochemiczne w celu dopuszczenia do użytku i przedstawić atesty oraz aprobaty techniczne na zastosowane materiały.
11. na mapie inwentaryzacyjnej podać całkowitą długość sieci;
12. wszelkie niejasności uzgodnić z ZUK.

Uwaga: Przed projektowaniem należy uzyskać zgodę na umieszczenie i dostęp w celach konserwacyjnych i naprawczych do projektowanej sieci od właścicieli działek prywatnych, leśnych itp. na rzecz Gminy Dłutów i Zakładu Usług Komunalnych w przypadku wkraczania z projektem w takowe.

Opracował:

Banas

Zakład Usług Komunalnych
p.o. KIEROWNIKA

Majda
Grzegorz Majda