

URZĄD GMINY W DŁUTOWIE

Wpłynęło dnia 02.02.2017r.

Przyjął: *[Podpis]*

L. dz. 331 L. zał.

Przekazano do *P. A. Moteciej*

Pabianice 2017.01.16

Starosta Pabianicki

OŚ.6341.72.2016

DECYZJA Nr 165/2017

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 1 litera b, art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2, art. 125 art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust. 1 pkt. 6, 8, art. 133, art. 135 pkt. 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18. lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2016r. Jacka Koziróg

orzekam

1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego Gminie Dłutów z siedzibą w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25 na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego przejście pod dnem koryta rzeki Jesionki w km 0+600 sieci wodociągowej PEHD 160 PN 10 SDR 17 w rurze osłonowej PEHD o długości L=4,5 m, na działce nr ew. 749 w miejscowości Drzewociny gm. Dłutów, w miejscu określonym następującymi współrzędnymi geograficznymi: $\varphi = 51^{\circ}32'8,88''N$, $\lambda = 19^{\circ}17'47,27''E$, w celu dostarczenia wody do okolicznych miejscowości na terenie gminy Dłutów.
2. Zobowiązać Gminę Dłutów do:
 - a) wykonania przejścia wodociągiem zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym,
 - b) trwałego oznakowania miejsca przejścia wodociągu pod korytem rzeki,
 - c) uporządkowania koryta rzeki Jesionki w rejonie przejścia po zakończeniu robót budowlano-montażowych,
 - d) prowadzenia prac w rejonie koryta rzeki Jesionki w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Inspektoratu w Łodzi,
 - e) przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazania 1-go egz. mapy z lokalizacją przejścia do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi - Inspektoratu w Łodzi,
 - f) wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, a także nie naruszający praw osób trzecich,
 - g) naprawienia ewentualnych szkód lub strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem.
3. W trakcie ważności pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb mogą być nałożone na właściciela dodatkowe obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

W dniu 29.11.2016r. Jacek Koziróg działający z upoważnienia Gminy Dłutów złożył wniosek w tut. Starostwie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem koryta rzeki Jesionki w km 0+600 – działka nr ew. 749 położonej w obrębie Drzewociny gmina Dłutów, odcinkiem wodociągu PEHD 160 PN 10 SDR 17w rurze osłonowej PEHD o długości L=4,5 m, metodą bez wykopową za pomocą przewiertu horyzontalnego HDD.

O wszczęciu postępowania zawiadomiono strony oraz przeprowadzono w dniu 27.12.2016r. oględziny na wysokości działki rzecznej nr ew. 749 w Drzewocinach. Ustalono, że pod dnem rzeki Jesionką zostanie wykonane przejście wodociągiem w rurze osłonowej PEHD 225 przewiertem horyzontalnym o długości L=4,5 m. Rzeka Jesionka w miejscu przejścia jest uregulowana i wykonserwowana. Przewiert zostanie wykonany ok 1,41 m poniżej dna regulacyjnego rzeki, w związku z powyższym został zachowany warunek min. 1,0 m przejścia pod dnem rzeki.

Ustawienie przy skarpach słupków oznaczeniowych pozwoli na szybkie zlokalizowanie przejścia, jak również zabezpieczy się przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót konserwacyjnych lub innych prac ziemnych realizowanych w korycie i sąsiedztwie rzeki.

Pozwolenie niniejsze nie naruszy ustaleń wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

W dniu 28.12.2016r. zawiadomiono strony w trybie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał oraz wniesienia uwag i wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji.

Nie określono czasu trwania pozwolenia na wykonanie przejścia, gdyż zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne obowiązek ten nie dotyczy pozwoleń na wykonywanie urządzeń wodnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia w którym pozwolenie stało się ostateczne.
3. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa (koryto rzeki Jesionki) po uprawomocnieniu się powyższej decyzji.

Otrzymują:

1. Jacek Koziróg „Projektowanie,
Nadzór i Wykonawstwo Instalacji Sanitarnych”
ul. Nawrockiego 22 m 2
95-200 Pabianice
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Inspektorat w Łodzi,
ul. Północna 27/29,
91-420 Łódź
3. a/a



Z OP. STAROSTY
[Signature]
mgr inż. Jacek Koziróg
NACZELNIK WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska,
ul. Północna 27/29

Zwolniono od pobrania opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783).

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice
tel. 42 225-40-00; fax 42 215-91-66