

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
95-081 Dłutów, ul. Główna 11  
powiat Pabianice, woj. łódzkie  
tel./fax 0-44 634-06-37  
NIP 769-17-77-366; Regon 590585905

Dłutów, dnia 13.07.2016 r.

Urząd Gminy  
ul. Pabianicka 25  
95-081 Dłutów

## Techniczne warunki przyłączenia

Na podstawie wniosku złożonego dnia 13.07.2016 r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Dłutowie przez Urząd Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka 25.

**Zakład Usług Komunalnych określa warunki dla wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Pawłówek obręb geodezyjny Dąbrowa.**

### 1. Nieruchomość droga gminna.

- sieć wodociągowa PVC 90; 110
- przewody przyłączeniowe PCV 110;
- na projektowanym odcinku zastosować zasuwy typu „Hawle” lub równorzędne + hydranty p.poż. podziemne „Jafar” z podwójnym zamknięciem zgodnie z przepisami p.poż.;
- zastosować klucze z obudową i skrzynkami do zasuw typ ciężki;
- sieć zakończyć zasuwą i trójnikiem 110/110/110.

### **Inne wymagania:**

Zastosować armaturę z żeliwa sferoidalnego.

Przed oddaniem do użytku rurociąg (woda) przepłukać i zdezynfekować.

O zamierzonym terminie robót należy zawiadomić Zakład Usług komunalnych co najmniej 7 dni przed pracami. Wraz z powiadomieniem należy przedstawić decyzję wraz z opłatą za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu robót budowlanych.

Na czas prowadzenia robót wykopy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po wykonaniu w/w prac obiekt należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Jeden egzemplarz mapy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych należy przekazać dla Zakładu Usług Komunalnych.


JAN WOŹNIAK  
Inżynier Budownictwa  
Uprawniony projektant oraz kierownik  
budowy i robót w specjalności  
instalacyjno-energetycznej  
w zakresie: instalacji sieci ciepłowniczych,  
grzewczych i gazowych

**Dodatkowe zalecenia:**

1. Projekt uzgodnić w ZUDP!;
2. uzgodniony projekt dostarczyć do Zakładu Usług Komunalnych;
3. teren po pracach przywrócić do stanu pierwotnego;
4. skrzynki, zasuwy obetonować;
5. klucze, zasuwy i nawiertki na stałe połączyć z trzepieniami i wyprowadzić je do poziomu terenu;
6. wejście w pas drogowy uzgodnić z zarządcą drogi;
7. przy włączeniu musi być obecny pracownik ZUK;
8. sieć oznaczyć taśmą lokalizacyjną i tabliczkami informacyjnymi;
9. prace przy wykonywaniu sieci prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie ze sztuką i wiedzą budowlaną;
10. po wykonaniu sieci dokonać dezynfekcji i wykonać badanie wody bakteriologiczne i fizykochemiczne w celu dopuszczenia do użytku i przedstawić decyzję dopuszczającą do użytkowania wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach;
11. na mapie inwentaryzacyjnej podać całkowitą długość sieci;
12. wszelkie niejasności uzgodnić z ZUK.

**Uwaga: Przed projektowaniem należy uzyskać zgodę na umieszczenie i dostęp w celach konserwacyjnych do projektowanej sieci od właścicieli działki nr 33/7 w obrębie geodezyjnym Dąbrowa na rzecz Gminy Dłutów**

Opracował:



**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

07.2016r.  
**JAN WOŹNIAK**  
Inżynier Budownictwa  
Uprawniony projektant oraz kierownik  
budowy i robót w specjalności  
instalacyjno - inżynierskiej  
w zakresie: instalacji i sieci sanitarnych,  
grzewczych i gazowych